



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.**  
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín  
**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ**

vystavuje

# **ATEST**

## **č. 472118782-02**

na vzorky:

**38975 Nit těsnicí závitová FESTA 160m**  
(materiál PET + silikon)

zadavatele:

**LEVIOR s.r.o.**  
Tovačovská 3488/28, 750 02 Přerov I-Město, Česká republika  
IČ: 61973939

**Vyhodnocení stanovených parametrů:**

Hodnocené technické parametry **výluhových zkoušek vyhovují** hygienickým požadavkům daným **§ 3 odst. 2 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 446/2021 Sb.,** kladeným na výrobky určené **k trvalému kontaktu s pitnou vodou.**

**Hodnocené vzorky neovlivňují sensorické vlastnosti pitné vody.**

**Součástí atestu není kompletní posouzení výchozích surovin dle požadavku §10 Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. v platném znění.**

Tento atest se vydává na základě dokumentu: ZPAL č. 472118782-01 ze dne 14. 5. 2025, vydaný Institutem pro testování a certifikaci a.s. Zlín.

**Datum vystavení:** 30. 05. 2025

**Platnost atestu:** 31. 05. 2028



  
Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.  
vedoucí zkušební laboratoře

**Podmínky použití Atestu a související informace:**

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy